

| réacteur        | date prévue redémarrage | date fin redémarrage | Nouvelle date prévue | Capacité | cause arrêt ou retard |  |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|--|
|                 |                         |                      |                      |          | Total                 |  |
| Blayais 3       | 03/09/2022              | 05/09/2022           |                      | 0,910 GW | 0,9 GW                | Maintenance courante                             |
| Cruas 4         | 03/09/2022              | 11/09/2022           |                      | 0,915 GW | 1,8 GW                | Maintenance courante                             |
| Gravelines 2    | 05/09/2022              | 07/09/2022           |                      | 0,910 GW | 2,7 GW                | Maintenance courante                             |
| Gravelines 5    | 09/09/2022              | 16/09/2022           |                      | 0,910 GW | 3,6 GW                | Maintenance courante                             |
| Paluel 2        | 07/09/2022              | 13/10/2022           |                      | 1,300 GW | 4,9 GW                | Maintenance courante                             |
| Dampierre 1     | 17/09/2022              | 17/09/2022           |                      | 0,890 GW | 5,8 GW                | Arrêts pour économie/optimisation de combustible |
| Saint-Laurent 1 | 28/09/2022              | 27/09/2022           |                      | 0,915 GW | 6,8 GW                | Maintenance courante                             |
| Tricastin 4     | 07/11/2022              | 05/11/2022           |                      | 0,915 GW | 7,7 GW                | Maintenance courante                             |
| Chinon B3       | 20/11/2022              | 20/11/2022           |                      | 0,905 GW | 8,6 GW                | Contrôle Corrosion OK                            |
| Bugey 4         | 30/09/2022              | 21/11/2022           |                      | 0,880 GW | 9,5 GW                | Maintenance + Contrôle corrosion OK              |
| Tricastin 3     | 24/10/2022              | 25/11/2022           |                      | 0,915 GW | 10,4 GW               | Maintenance courante                             |
| Belleville 2    | 16/11/2022              | 29/11/2022           |                      | 1,310 GW | 11,7 GW               | Maintenance courante                             |
| Bugey 2         |                         | 04/12/2022           |                      | 0,910 GW | 12,6 GW               | Maintenance courante                             |
| Cruas 3         | 30/09/2022              | 06/12/022            |                      | 0,915 GW | 13,5 GW               | Maintenance courante                             |
| Saint-Laurent 2 | 01/12/2022              | 06/12/2022           |                      | 0,915 GW | 14,4 GW               | Arrêts pour économie/optimisation de combustible |
| Flamanville 2   | 09/10/2022              | 08/12/2022           |                      | 1,330 GW | 15,7 GW               | Maintenance + Contrôle corrosion OK              |
| Cattenom 4      | 14/11/2022              | 12/12/2022           |                      | 1,300 GW | 17,0 GW               | Maintenance + Contrôle corrosion OK              |
| Gravelines 3    | 29/09/2022              | 05/01/2023           |                      | 0,910 GW | 18,0 GW               | Maintenance courante                             |
| Saint-Alban 2   | 19/10/2022              | 09/01/2023           |                      | 1,335 GW | 19,3 GW               | Maintenance courante                             |
| Dampierre 2     | 15/10/2022              | 09/01/2023           |                      | 0,890 GW | <b>20,2 GW</b>        | Maintenance courante                             |

**Puissance actuelle => 44,201 GW**

|               |            |  |            |          |                |                                     |
|---------------|------------|--|------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| Civaux 1      | 08/01/2023 |  | 20/01/2023 | 1,495 GW | <b>45,7 GW</b> | Maintenance + Contrôle corrosion OK |
| Gravelines 4  |            |  | 21/01/2023 | 0,910 GW | <b>46,6 GW</b> | Maintenance courante                |
| Chooz 2       | 11/12/2022 |  | 22/01/2023 | 1,360 GW | <b>48,0 GW</b> | Maintenance courante                |
| Chooz 1       | 03/11/2022 |  | 29/01/2023 | 1,500 GW | <b>49,5 GW</b> | Maintenance + Contrôle corrosion    |
| Blayais 1     | 01/02/2023 |  | 01/02/2023 | 0,910 GW | <b>50,4 GW</b> | Maintenance courante                |
| Cattenom 1    | 01/11/2022 |  | 19/02/2023 | 1,300 GW | <b>51,7 GW</b> | Maintenance + Contrôle corrosion    |
| Civaux 2      | 14/01/2023 |  | 19/02/2023 | 1,495 GW | <b>53,2 GW</b> | Maintenance + Contrôle corrosion    |
| Flamanville 1 | 25/12/2022 |  | 19/02/2022 | 1,330 GW | <b>54,5 GW</b> | Maintenance + Contrôle corrosion    |

|            |            |            |          |                                  |
|------------|------------|------------|----------|----------------------------------|
| Penly 1    | 23/01/2023 | 20/03/2023 | 1,330 GW | Maintenance + Contrôle corrosion |
| Cattenom 3 | 11/12/2022 | 26/03/2023 | 1,300 GW | Contrôle Corrosion               |
| Penly 2    | 23/11/2022 | 11/06/2023 | 1,330 GW | Maintenance courante             |
| Golfech 1  | 08/02/2023 | 11/06/2023 | 1,310 GW | Maintenance + Contrôle corrosion |